



NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP
ING. ŠŇUPÁREK	ING. ŠŇUPÁREK	ING. ŠŇUPÁREK	
INVESTOR	MATČONÍ GYMNÁZIUM OSTRAVA, p.o.		
STAVBA		SPEC.	
		TK	
		MĚŘÍTKO	1:50
		POČET A4	2
		STUPEŇ	RDS
		DATUM	03/2012
		ZAK.ČÍSLO	02/2012
OBSAH VÝKRESU	PŮDORYS –ELEKTROINSTALACE+VZT–NOVÝ STAV	ARCHIVNÍ ČÍSLO	čís. výkr. 10–E
		0212– 1	

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA-3N PE AC 50 Hz, 400/230V
 DRUH ROZV. SÍTĚ TN-TN-C-S
 OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41
 - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 - HLAVNÍM POSPOJOVÁNÍM
 PROSTŘEDÍ-AB5-PROSTORY CHRÁNĚNÉ PŘED ATM. VLIVY S REG.
 KRYTÍ IP65